ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CHIEȘD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A
Nr. 43 din 17 iulie 2020

Privind modificarea de soluție la proiectul: „Extindere rețele de alimentare cu apa si canalizare menajeră în Comuna Chiesd, Jud. Salaj"

Consiliul local al Comunei CHIESD, județul Salaj; întrunit în ședința ordinară din 17 iulie 2020;

- Luand act de expunerea de motive a primarului comunei CHIESD nr.1765 din 30.06.2020 privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri ;

- Vazand Memoriul Justificativ modificare de soluție la proiect autorizat în baza autorizației de construire nr 3 din 29.08.2017: „**Extindere rețele de alimentare cu apa si canalizare menajeră în Comuna Chiesd, Jud. Salaj**";

-avizul comisiei de specialitate nr. 2115/16.07.2020 a Consiliului local Chieșd;

- Avand in vedere prevederile Ordinului Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Tinand cont de prevederile art. 5 din Anexa 4 – METODOLOGIE privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii - lit (A) – Prevederi generale din HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, art. 139 alin (1), art. 196, alin. (1) lit. „a", art.197 alin (1), alin. (2), alin (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL CHIESD
H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă **modificarea de soluție la proiectul: „Extindere rețele de alimentare cu apa si canalizare menajeră în Comuna Chiesd, Jud. Salaj"** conform Anexei la prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei CHIESD, domnul Chis Leontin.

Art.3. Hotararea se comunica cu:
Instituţia Prefectului – Judetul Salaj;
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
Compartimentul financiar contabil
Primarul comunei CHIESD;
Afisat la sediul Comunei CHIESD ;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier: VITIŞAN PAVEL DANIEL

ROMÂNIA * JUDEŢUL SĂLAJ COMUNA CHIESD CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
ZAHA VIORICA

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
PRIMARIA COMUNEI CHIESD
Comuna Chiesd, Str. Banatului, Nr. 376
Telefon: 0260/652.906; Fax: 0260/652.906
E-mail: chiesd@gmail.com

MEMORIU JUSTIFICATIV
MODIFICARE DE SOLUTIE LA PROECT AUTORIZAT IN BAZA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 3 DIN 29. 08. 2017 „EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA CHIESD, JUDETUL SALAJ"

În anul 2016, s-a încheiat Contractul de lucrări nr. 2980/20.09.2016, avand ca obiect **„EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA CHIESD, JUDETUL SALAJ".**

Ordinul administrativ de incepere a serviciilor de proiectare a fost emis in data de 27.09.2016 cu nr. 3081.

Predarea proiectului de catre SC DAR CONSTRUCT SATU MARE SRL, s-a realizat ina data de 26.10.2016, fiind incheiat Procesul Verbal de predare primire servicii de proiectare sub nr. 3416/26.10.2016

Contractul de finantare Ministerul dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si U.A.T. Chiesd, pentru obiectivul de investitii **„EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA CHIESD, JUDETUL SALAJ"**, s-a inceiat in cu nr. 1997/ 25.10.2017.

Ordinul de incepere a lucrarilor a fost transmis Antreprenorului General, S.C. DAR CONSTRUCT SATU MARE S.R.L., in data de 03.11.2017, cu nr. 4298.

Investitia se realizeaza in baza **Autorizatiei de construire nr. 3/29.08.2017,** pentru care prezentam succint principalele caracteristici tehnice ale retelelor tehnico-edilitare propuse in cadrul acestui proiect, astfel :

Reteaua de alimentare cu apa:

Localitatea Chiesd:

- retea de alimentare cu apa, De=63mm-L=10.657m;
- retea de alimentare cu apa, De=110mm-L=4.521m;
- 65 cămine de vane din beton monolit;
- 390 cămine de apometru –bransamente la retea-teava polietilena De32mm-Ltotal=3.900m;
- 3 stație de repompare a apei;
- 45 hidranti subterani DN80

Localitatea Sighetu Silvaniei:

- retea de alimentare cu apa, De=63mm-L=840m;
- 3 cămine de vane din beton monolit;
- 32 cămine de apometru - bransamente la retea-teava polietilena De32mm-Ltotal=320m;
- 2 cămine de rupere de presiune:

Localitatea Colonia Sighetu Silvaniei:

- retea de alimentare cu apa, De=63mm-L=896m;

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
PRIMARIA COMUNEI CHIESD
Comuna Chiesd, Str. Banatului, Nr. 376
Telefon: 0260/652.906; Fax: 0260/652.906
E-mail: chiesd@gmail.com

- 3 cămine de vane;
- 10 cămine de apometru- bransamente la retea-teava polietilena De32mm-Ltotal=100m;
- 1 statie de repompare a apei;
- 1 cămin de rupere de presiune;

Reteaua de canalizare menajera:

Localitatea Chiesd:

- retea de canalizare gravitationala - De250mm, L=15.474m;
- 379 cămine de vizitare
- 267 bransamente Ø160
- 3 statii de pompare SP1, SP2, SP3

S.P.1: - Drum judetean DJ 108F
S.P.2 - Str. Banatului
S.P.3: - Str. Banatului

Localitatea Sighetu Silvaniei:

- retea de canalizare gravitationala - De250mm, L=807m;
- 18 cămine de vizitare
- 15 bransamente Ø160

In perioada 26.10.2016-03.11.2017, U.A.T. Chiesd a emis 22 de autorizatii de constructie pentru imobile noi pe raza comunei Chiesd, si tot in aceasta perioada au fost infiintate un nr. 3 societati comerciale, care au solicitat sa fie racordate la retele de alimentare cu apa si canalizare menajera.

Tot in perioada 26.10.2016-03.11.2017, pe raza comunei Chised era in implementare proiectul de investitii **„MODERNIZARE STRAZI SI ULITE IN COMUNA CHIESD, JUDETUL SALAJ"**, proiect prin care se realizeaza lucrari de asfaltare a strazilor si ulitelor din comuna Chiesd.

Avand in vedere cele mai sus mentionate, prin adresa nr. 4278/03.11.2017, Comuna Chiesd, solicita Antreprenorului General S.C. DAR CONSTRUCT SATU MARE S.R.L., optimizarea proiectului tehnic avand ca obiect **„EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA CHIESD, JUDETUL SALAJ"**.

In anul 2019, se executa lucrari de reabilitare a drumului judetea 108F, care face legatura intre localitatea Chiesd si localitatea Sarmasag.

De asemenea, pe parcursul executiei lucrarilor la investitia mai sus prezentata, din motive obiective si la solicitarea beneficiarului, pe unele tronsoane de strazi au fost necesare modificari de solutii a proiectului tehnic initial avizat,prin: prelungiri de retea, devieri si/sau renuntari, astfel fiind initiata o noua documentatie in vederea autorizarii noilor solutii.

Proiectul pentru investitia : ***Modificare de solutie la proiect autorizat in baza autorizatiei de construir nr. 3 din 29.08.2017 „Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in comuna Chiesd, judetul Salaj"***, isi propune sa aduca completari investitiei initiale, astfel incat retelele de utilitati tehnico-edilitare(apa si canalizare) la nivelul comunei Chiesd sa constituie un sistem functional din punct de vedere al exploatarii acestuia.

Astfel in baza noii investitii propuse, pe langa lucrarile initial autorizate in baza A.C. Nr. 3 din 29.08.2017, se propune:

- **suplimentarea retelelor apa/canal in Comuna Chiesd pe o lungime de**:
  - Retea alimentare cu apa: 6.018 m, din care:
    - Localitatea Chiesd:lungime retea L=5.576m;

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
PRIMARIA COMUNEI CHIESD
Comuna Chiesd, Str. Banatului, Nr. 376
Telefon: 0260/652.906; Fax: 0260/652.906
E-mail: chiesd@gmail.com

- 7 camine de vane din beton monolit carosabile;
- 148 bransamente de apa;
- 20 hidranti subterani DN80

- Localitatea Sighetu Silvanieri:lungime retea L=128m;
  - 1 bransamente de apa
- Localitatea Colonia Sighetu-Silvaniei
  - lungime retea L=314m
  - 1 camin de vane din beton monolit carosabil;
  - 2 bransamente de apa

- Retea canalizare menajera: 3.977 m, din care:
  - Localitatea Chiesd:;
    - lungime retea L=3.795m
    - 91 camine vizitare;
    - 127 racorduri individuale Ø160
    - 1 statie de pompare apa uzata
  - Localitatea Sighetu Silvanieri:lungime retea L=182m;
    - 3 camine vizitare;
    - 5 racorduri individuale Ø160
    - 1 statie de pompare apa uzata

- **devierea retelelor apa/canal in Comuna Chiesd pe o lungime de**:
  - Retea alimentare cu apa: 1.403 m, din care:
    - Localitatea Chiesd:lungime retea L=1.078m;
      - 5 camine de vane din beton monolit carosabile;
      - 11 bransamente de apa
    - Localitatea Sighetu Silvanieri:lungime retea L=325m;
      - 4 bransamente de apa
  - Retea canalizare menajera: 1.913 m, din care:
    - Localitatea Chiesd:;
      - lungime retea L=1.913m
      - 52 camine vizitare;
      - 20 racorduri individuale Ø160

- **renuntarea pe anumite tronsoane la retelele de apa/canal in Comuna Chiesd pe o lungime**
  - Retea alimentare cu apa: 4.540 m, din care:
    - Localitatea Chiesd:lungime retea L=3.760m;
    - Localitatea Sighetu Silvanieri:lungime retea L=640m;
    - Localitatea Colonia Sighetu-Silv.:lungime retea L=140m;
  - Retea canalizare menajera: 3.742 m
    - Localitatea Chiesd:lungime retea L=3.133m;
    - Localitatea Sighetu Silvanieri:lungime retea L=609m

Dupa cum s-a mentionat anterior, din motive obiective, pe unele tronsoane de strazi au fost necesare modificari de solutii a proiectului tehnic initial autorizat, prelungiri de retea, devieri si/sau renuntari.

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
PRIMARIA COMUNEI CHIESD
Comuna Chiesd, Str. Banatului, Nr. 376
Telefon: 0260/652.906; Fax: 0260/652.906
E-mail: chiesd@gmail.com

Astfel in urma modificarilor de solutie survenite (suplimentari, devieri, renuntari) Localitatea Chiesd va avea urmatoarele lungimi de retea de alimentare cu apa si urmatoarele caracteristici tehnice:

- retea de alimentare cu apa De63mm-L=11.964 m;
- retea de alimentare cu apa De110mm-L=6.173 m;
- 50 cămine de vane - carosabile;
- 580 cămine de apometru-bransamente la retea; teava polietilena De25mm-Ltotal=4.495m
- 3 staţie de repompare a apei;

SP1 ±0.00=218.50 P.intr.=1.5atm; P.iesire=4.00 atm (electropompa Q=8mc/h);P=25 mCA
SP2 ±0.00=218.15 P.intr.=1.5atm; P.iesire=4.00 atm (electropompa Q=8mc/h);P=25 mCA
SP3 ±0.00=218.00 P.intr.=1.5atm; P.iesire=5.50 atm (electropompa Q=8mc/h);P=40 mCA

- 55 hidranti subterani DN80

In urma modificarilor de solutie survenite (suplimentari, devieri, renuntari) Localitatea Sighetu Silvaniei va avea urmatoarele lungimi de retea de alimentare cu apa si urmatoarele caracteristici tehnice:

- retea de alimentare cu apa din ţevi De63mm-L=328 m;
- 225 cămine de apometru- bransamente la retea; teava polietilena De25mm-Ltotal=250.80m
- 2 cămine de rupere de presiune:
  - CRP1 ±0.00=236.00; P.intrare=6.00 atm; P.iesire=2.00 atm
  - CRP2 ±0.00=202.90; P.intrare=6.00 atm; P.iesire=3.50 atm

In urma modificarilor de solutie survenite (suplimentari, devieri, renuntari) Localitatea Colonia Sighetu Silvaniei va avea urmatoarele lungimi de retea de alimentare cu apa si urmatoarele caracteristici tehnice:

- retea de alimentare cu apa -L=1.222m;
- 80 cămine de apometru- bransamente la retea; teava polietilena De25mm-Ltotal=98m;
- 1 statie de repompare a apei SP1-Colonia Sighet, având cota ±0.00=215.00; Pam=1.8 bar; Pav=6.0bar, amplasata pe versantul de vest al dealului catre Colonia Sighet, statia fiind echipata cu doua electropompe submersibile de linie, avand Q=8.4mc/h, H=40mCA, P=2.2kw, n=2.900rot/min;
- 1 cămin de rupere de presiune:CRP1-Colonia Sighet: ±0.00=215.00; Pam=6 bar; Pav=2.0bar; amplasat pe versantul de est al dealului către Colonia Sighetu Silvaniei.

In urma modificarilor de solutie survenite (suplimentari, devieri, renuntari) Localitatea Chiesd va avea urmatoarele lungimi de retea de canalizare menajera si urmatoarele caracteristici tehnice

- retea de canalizare gravitationala - De250mm, L=15.474m;
- 428 cămine de vizitare- carosabile;
- 430 bransamente Ø160
- 419 m retea de refulare din care L=191 m-D75 mm, respectiv L=228 m - D110 mm;
- 4 statii de pompare SP1, SP2, SP3, SP4

S.P.1: - drum judetean DJ 108F
- Dn=2.00m, H=4.50m;
- cota intrare:-1.00m;

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
PRIMARIA COMUNEI CHIESD
Comuna Chiesd, Str. Banatului, Nr. 376
Telefon: 0260/652.906; Fax: 0260/652.906
E-mail: chiesd@gmail.com

- capacitate statie: Q=10mc/h, H=15mCA;
- lungime conducta refulare: 430m
- diametru conducta refulare: De 75mm, PEID PN 4bar
-tip statie: cheson prefabricat BA cu radier

S.P.2 - Str. Banatului
- Dn=2.00m, H=5.50m;
- cota intrare:-1.40m;
- capacitate statie: Q=20mc/h, H=15mCA;
- lungime conducta refulare: 400m
- diametru conducta refulare: De 110mm, PEID PN 4bar
-tip statie: cheson prefabricat BA cu radier

S.P.3: - Str. Banatului
- Dn=2.00m, H=4.50m;
- cota intrare:-1.96m;
- capacitate statie: Q=10mc/h, H=15mCA;
- lungime conducta refulare: 90m
- diametru conducta refulare: De 75mm, PEID PN 4bar
-tip statie: cheson prefabricat BA cu radier

S.P.4: - Drum judetean DJ 108F-zona Salii de sport
- Dn=2.00m, H=4.50m;
- cota intrare:-1.00m;
- capacitate statie: Q=10mc/h, H=15mCA;
- lungime conducta refulare: 147 m
- diametru conducta refulare: De 75mm, PEID PN 4bar
- tip statie: cheson prefabricat BA cu radier

In urma modificarilor de solutie survenite (suplimentari, devieri, renuntari) Localitatea Sighetu Silvaniei va avea urmatoarele lungimi de retea de canalizare menajera si urmatoarele caracteristici tehnice:

- retea de canalizare gravitationala - De250mm, L=380 m;
- 7 cămine de vizitare
- 225 bransamente Ø160
- 77 m retea de refulare-D75mm
- 1 statie de pompare a apei uzate – zona Caminului Culrural.

Cu stima si respect

COMUNA CHIESD

PRIMAR,

CHIS LEONTIN

COMUNA CHIESD C.I.F. 4291980 JUDETUL SALAJ